

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2021980302000060


浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	熔断器式隔离开关
产品系列、型号、规格：	（见附页）
依据的标准：	GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：	浙江正泰机电电气有限公司
生产企业地址：	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2022-05-16
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980302000060

产品系列、型号、规格:

HR6-1000/31, HR6-1000/30, NHR17-1000/31, NHR17-1000/30; U_i : 1000V; $U_{in p}$: 12kV; I_{th} : 1000A、800A; U_e : AC 400V;
 I_e : 1000A、800A; I_q : 100kA; 使用类别 AC-22B; 3P; 配用的辅助触头: 1NO 1NC; I_{th} : 5A; AC-
15; U_e/I_e : AC 220V /0.79A; DC-13; U_e/I_e : DC 220V /0.1A;

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-05-16
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。