



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302666877

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

**产品名称和系列、型号、规格**

隔离开关

HH15-400/□□□、HH15-630/□□□；Ui：1000V；Uimp：12kV；Ith：630A；Ue：  
AC415V/690V；Ie：400A、630A；Icw：15kA/1s；Icm（峰值）：25.2kA；使用类  
别：AC-22B；极数：3P、3P+N（N极直通，作为开关使用）、4P；型号解释详见  
附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月30日 有效期至：2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302666877

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号的解释:

$\frac{HH}{(1)}$     $\frac{15}{(2)}$    -    $\frac{\square}{(3)}$  /  $\frac{\square}{(4)}$     $\frac{\square}{(5)}$     $\frac{\square}{(6)}$

- (1) 隔离开关
- (2) 设计代号
- (3) 额定电流(A): 400、630
- (4) 极数: 3—三极, 3N—三极四线, 4—四极
- (5) “QP” 表示触头并联结构, “QA” 表示触头串联结构
- (6) 无字母表示单投, “S” 表示双投开关

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司