

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307001584


浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 万能式断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2024-02-23
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001584

产品系列、型号、规格:

NA1P-1000,NA1-1000X,NA1H-1000, NA1P-1000/4,NA1-1000X/4,NA1H-1000/4; 详见附件

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:


自我声明时间:

2024-02-23

自我声明地点:

浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001584

产品系列、型号、规格(附件):

型号: NA1P-1000, NA1-1000X, NA1H-1000, NA1P-1000/4, NA1-1000X/4, NA1H-1000/4;
额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;
额定绝缘电压(Ui): 1000V;
额定工作电压(Ue): AC400V, AC690V;
额定电流(In): 200A, 400A, 630A, 800A, 1000A;
过电流脱扣器类型: 电子式;
额定运行短路分断能力(Ics): Ics=30kA(AC400V), 20kA(AC690V);
额定极限短路分断能力(Icu): Icu=42kA(AC400V), 25kA(AC690V);
额定短时耐受电流(Icw): Icw=30kA/1s(AC400V), 20kA/1s(AC690V);
选择性类别: B;
级数: 3P, 4P;
适用于隔离;
配用的辅助触头: 4NO4NC, 6NO6NC;
Ith: 6A;
AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.25A, AC230V/1.3A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A

3.3 型号的释义:

NA 1P 1000 4
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① 企业标准代号
② 额定电流值(安培)
③ 设计序号(企业)
④ 行业代号: H: 断路器; P: Power系列; 空: 其他组合
⑤ 额定短路分断能力: 1000: 1000A
⑥ 额定电压: AC: 额定电压: AC; DC: 直流
⑦ 断路器极数: 3: 3极; 4: 4极; 5: 5极; 6: 6极

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2024-02-23
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。