



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0305-3019656
(任务编号)

产品名称: 开启式负荷开关

型 号: HK2-100/3

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



| | | | |
|---|------------------|---|-----------------------|
| 样品名称: 开启式负荷开关 型号: HK2-100/3 商标: / 数量: 3 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-10-12 完成日期: 2018-10-31 | | 委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区 | |
| 试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格 | | | |
| 本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HK2-100/3; Uimp:6kV; Ui:500V; Ith:100A; Ue: AC380V; Ie:100A; Iq:2.5kA; 使用类别: AC-21A; 极数: 3P | | | |
| 主检: 张帆 | | 日期: 2018-10-31 | |
| 审核: 何仁寿 | | 日期: 2018-11-07 | |
| 签发: 何仁寿 | | 日期: 2018-11-09 | |
|  福建省产品质量检验研究院 2018 年 11 月 9 日 | | | |
| 备注: 1. 变更情况: | | | |
| 序号 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
| 1 | 标准换版 | GB/T14048.3-2008 | GB/T14048.3-2017 |
| 2 | 生产厂地址变更 (未搬迁) | 浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区 | 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区 |
| 3 | 安全件 制造商 变更 | 盖 乐清市上浦电器配件厂 乐清市三好塑料有限公司 | 乐清立强塑胶有限公司 |
| | | 底座 福建省闽清宇龙陶瓷有限公司 | 福建省福州市鑫翔龙陶瓷有限公司 |
| | | 触头 浙江正欧电气有限公司 乐清市新正电器厂 | 浙江正欧电气有限公司 |
| | | 手柄 福建省闽清宇龙陶瓷有限公司 | 福建省福州市鑫翔龙陶瓷有限公司 |
| 4 | 额定限制短路 电流描述 | I _{nc} :2.5kA | I _q :2.5kA |
| 5 | 是否适用隔离 | 否 | 是 |
| 2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): C-027-10DQ2580(A2010CCC0305-1004682); 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省中心检验所; 4.原 3C 证书编号: 2003010305036264; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。 | | | |

试验项目汇总表

[illegible]