



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641994

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

切换电容器接触器  
CJ19-25\*\* (\*\*=辅助触头种类和数量) ; 详见参数附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月13日 有效期至：2029年06月12日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304641994

证书附页: 第 1 页 共 2 页

CJ19-25\*\* (\*\*=辅助触头种类和数量);型号解释详见附件;  
Ui:690V;  
Uimp:6kV;  
Ith:25A;  
Ue: AC220V/230V,AC380V/400V,AC660V/690V;  
AC-6b:Ue/Ie:AC220V/230V/17A,380V/400V/17A,660V/690V/17A;  
Qe: 220V/230V/6.7kvar, 380V/400V/12.5kvar, 660V/690V/18kvar;  
Us: AC24V, AC36V, AC40V, AC42V, AC48V, AC60V, AC110V,  
AC120V, AC127V, AC130V, AC200V, AC208V, AC208V~230V, AC220V,  
AC220V~240V, AC230V, AC240V, AC250V, AC277V, AC380V,  
AC380V~415V, AC400V, AC415V, AC440V, AC460V, AC480V, AC500V,  
AC525V, AC550V, AC600V, AC660V, 50Hz,50/60Hz,60Hz;  
3P;  
IP10;  
配用辅助触头: (本体)  
Ith:10A;  
AC-15:Ue/Ie:380V/400V/0.95A,  
DC-13:Ue/Ie:220V/250V/0.15A;  
2NO,2NC,1NO1NC

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641994

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

CJ 19-□/□

辅助触头代号：20表示两动合辅助触头，02表示两动断辅助触头，  
11表示一动合一动断辅助触头  
基本规格代号，以约定自由空气发热电流表示  
设计序号  
交流接触器

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司