



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307669661

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

NB5L-40Y、NB5PL-40Y、NB5HL-40Y、NB5JL-40Y、NB5GL-40Y、NB5NEL-40Y;
Ui:500V;Uimp:4kV;Ue:AC230V/240V;In:6A,10A,13A,16A,20A,25A,32A,40A;瞬时脱扣类型:B型,C型;Ics=Icn:6kA;IΔn:30mA,100mA,300mA;额定剩余动作类型:A型,AC型;电磁式;IΔm:500A;适用频率:50Hz;极数:1P+N(带1个保护极,N极可开闭,适用于隔离)

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.21-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月02日 有效期至: 2029年08月01日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

