

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2022980307004527

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	剩余电流保护断路器
产品系列、型号、规格:	NXM SPLE-125、NXM SPLE-250、NM 2LC-125□/A、NM 2LC-250□/A; 详见附件
依据的标准:	GB/T 14048.2-2020
生产企业名称:	鼎佳电器有限公司
生产企业地址:	浙江省温州市乐清市柳市镇新光大道A1-A9号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-07  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307004527

产品系列、型号、规格(附件):

NXMSPLE-125, NXMSPLE-250, NM2LC-125-/A, NM2LC-250-/A;  
Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V;  
In: 125A(50A~125A 可调); 250A(100A~250A 可调);  
过电流脱扣器类型: 电子式; M 型 (NM2LC-125-/A, NM2LC-250-/A) : Ics: 35kA, Icu: 50kA;  
Icw: 10kA/1s; H 型 (NM2LC-125-/A, NM2LC-250-/A) : Ics: 65kA, Icu: 85kA, Icw:  
10kA/1s; H 型 (NXMSPLE-125, NXMSPLE-250) : Ics: 35kA, Icu: 50kA, Icw: 10kA/1s; R 型  
(NXMSPLE-125, NXMSPLE-250) : Ics: 65kA, Icu: 85kA, Icw: 10kA/1s;  
剩余电流脱扣器类型: 电子式; I-n: 100mA(30mA 仅带延时  
/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/800mA/1000mA 分级可调);  
额定剩余动作类型: AC 型; I<sub>Δn</sub>: 25%I<sub>n</sub>;  
选择性类别: B 类; 级数: 3P+N(三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用);  
自动重合闸时间: 20s~60s(仅 NM2LC, 且 30mA 档不具备重合闸功能)  
型号解释:  
N M 2 LC - □ / □ / □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  
(1)企业代号  
(2)类别代号  
(3)设计序号  
(4)功能代号  
(5)额定电流 (A) 125, 250  
(6)分断能力代号: H (省略不写): 高分断型; M 标准型  
(7)显示方式代号: Y (省略不写): 液晶显示; S 数码管显示  
(8)控制脱扣器类型: A 基本型  
N XMS P LE - □ / □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6)  
(1)企业代号  
(2)类别代号  
(3)行业代号  
(4)功能代号  
(5)额定电流 (A) 125, 250  
(6)分断能力代号: H, R

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cw.z@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-07  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:

