



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# CQC 标志认证

## 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2022CQC107502-928746

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NB5-125G,NB5H-125G  
NB5P-125G,NB5J-125G  
NB5G-125G,NB5NE-125G

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: NB5-125G, NB5H-125G NB5P-125G, NB5J-125G NB5G-125G, NB5NE-125G 商    标: / 样品数量: 5 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-03-10 完成日期: /	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业 园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业 园区正泰路 1 号 生产企业: 上海诺雅克电气有限公司 生产企业地址: 上海市松江区思贤路 3857 号						
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NB5-125G, NB5H-125G, NB5P-125G, NB5J-125G, NB5G-125G, NB5NE-125G Ui: 630V; Uimp: 6kV; Ue: AC230/240V(1P)、AC400/415V(2P, 3P, 4P); In: 80A, 100A, 125A; Ics: 7.5kA; Icu: 10kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; 极数: 1P, 2P, 3P, 4P; 适用于隔离用。							
主检: 王 炜    签名:  日期: 2022-03-10	 (检测机构名称 盖章) 2022年03月10日						
审核: 陆维导    签名:  日期: 2022-03-10							
签发: 韩美丽    签名:  日期: 2022-03-10							
备注: 1. 变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">序号和名称</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 型号变更</td> <td>NB5-125G</td> <td>NB5-125G, NB5H-125G NB5P-125G, NB5J-125G NB5G-125G, NB5NE-125G</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	1. 型号变更	NB5-125G	NB5-125G, NB5H-125G NB5P-125G, NB5J-125G NB5G-125G, NB5NE-125G
序号和名称	变更前	变更后					
1. 型号变更	NB5-125G	NB5-125G, NB5H-125G NB5P-125G, NB5J-125G NB5G-125G, NB5NE-125G					
2. 原认可报告编号: 03601-A-21B1625-S; 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原证书编号: CQC22107329948; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							

## 试验项目汇总表

[illegible]