



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307667915

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

NBH-63, NBH-63DT; Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC220V/230V/240V(1P、1P+N、2P),
AC380V/400V/415V(2P、3P、3P+N、4P); In: 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、
32A、40A、50A、63A; 脱扣类型: B型, C型, D型; 分断能力: Ics=Icn=6000A (除
AC220V/230V/240V(2P)外); Ics=7500A, Icn=10000A (仅 AC220V/230V/240V(2P)); Icn1=6000A;
极数: 1P、1P+N (N极可开闭)、2P、3P、3P+N (N极可开闭)、4P; 适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月31日 有效期至: 2029年07月30日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

