



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2023CQC107502-1071079


(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NC2-630, NC2-630/4,
NC2-630Ns, NC2-630Ns/4

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: NC2-630,NC2-630/4, NC2-630Ns,NC2-630Ns/4 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-06-14 完成日期: 2023-06-15	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号															
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1																
主检: 冯林 日期: 2023.06.15																
审核: 龙晓丽 日期: 2023.06.15																
签发: 曾青青 日期: 2023.06.15																
备注:																
<table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>变更内容</td><td>见附页2</td><td>见附页2</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">CQC2002010304009773</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-V2021CQC107502-797397</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页2	见附页2	原证书编号	CQC2002010304009773		原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-797397		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页2	见附页2														
原证书编号	CQC2002010304009773															
原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-797397															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

附页 1:

NC2-630,NC2-630/4,
NC2-630Ns,NC2-630Ns/4

Ui:1000V;

Uimp:8kV;

Ith:800A;

Ue:AC380V/400V,AC660V/690V;

AC-1:Ue/Ie:AC380V/400V/800A,AC660V/690V/800A;

AC-3:Ue/Ie:AC380V/400V/630A,AC660V/690V/462A;

AC-4:Ue/Ie:AC380V/400V/630A,AC660V/690V/462A;

Us: AC110V,AC127V,AC220V,AC380V,50Hz;

极数:3P,4P

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
I/01	温升试验	9.3.3.3	见报告 00901-V2021CQC107502-797397
02	动作范围	9.3.3.2	
03	介电性能试验	9.3.3.4	
04	线圈功耗	9.3.3.2.1.2	
05	极阻抗	9.3.3.2.1.3	
II/06	接通和分断能力	9.3.3.5	
07	约定操作性能	9.3.3.6	
III/08	预期电流“γ”试验	9.3.4.2.1	
09	额定限制短路电流 Iq 试验	9.3.4.2.2	
IV/10	耐受过载电流能力	9.3.5	见报告 C009-A2010CCC0304-1000584
V/11	接线端子机械性能	GB/T 14048.1.8.2.4	
12	外壳防护等级	GB/T 14048.1 附录 C	
13	爬电距离的验证	GB/T 14048.1 8.3.3.4.1.7)	见报告 00901-V2021CQC107502-797397
14	耐湿热性能试验	GB/T 14048.1 附录 K	见报告 C009-A2010CCC0304-1000584
15	抗非正常热和着火试验	GB/T 14048.1 8.2.1.1	
16	正常条件下的接通和分断能力试验	GB/T 14048.5 8.3.3.5.3	
17	非正常条件下的接通和分断能力试验	GB/T 14048.5 8.3.3.5.4	
18	额定限制短路电流试验	GB/T 14048.5 8.3.4	
	以下空白		