



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673102

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

NXMN-W630S、F、H； NXMNP-W630S、F、H； NXMNF-W630S、F、H； NXMNH-W630S、F、H； NXMNS-W630S、F、H； NXMNSP-W630S、F、H； NXMNSF-W630S、F、H； NXMNSH-W630S、F、H； NXMN-800S、F、H； NXMNP-800S、F、H； NXMNF-800S、F、H； NXMNH-800S、F、H； NXMNS-800S、F、H； NXMNSP-800S、F、H； NXMNSF-800S、F、H； NXMNSH-800S、F、H； 见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 08 日 有效期至：2029 年 08 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307673102

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NXMN-W630S、F、H; NXMNP-W630S、F、H; NXMNF-W630S、F、H;
NXMNH-W630S、F、H; NXMNS-W630S、F、H; NXMNSP-W630S、F、H;
NXMNSF-W630S、F、H; NXMNSH-W630S、F、H; NXMN-800S、F、H;
NXMNP-800S、F、H; NXMNF-800S、F、H; NXMNH-800S、F、H;
NXMNS-800S、F、H; NXMNSP-800S、F、H; NXMNSF-800S、F、H;
NXMNSH-800S、F、H;

Uimp: 12kV;Ui: 1000V

Ue: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, AC660V/690V;

热磁式、电磁式、电子式: In: 400A、450A、500A、550A、600A、630A (NXMN
□□-W630)

热磁式、电磁式、电子式: In: 400A、450A、500A、550A、600A、630A、700A、
750A、800A (NXMN□□-800)

过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式、电子式;

额定短路分断能力

S 型: (AC220V/ AC230V/ AC240V) / (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)

Icu=75kA/50kA/15kA, Ics=50kA/36kA/13kA;

F 型: (AC220V/ AC230V/ AC240V) / (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)

Icu=75kA/50kA/15kA, Ics=75kA/50kA/15kA;

H 型: (AC220V/ AC230V/ AC240V) / (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)

Icu=100kA/70kA/20kA, Ics=75kA/50kA/15kA;

适用频率: 50Hz/60Hz; 选择性类别: A 类(热磁式、电磁式); B 类(电子式);

额定短时耐受电流 Icw(kA/s): Icw=8kA/1s (NXMNS□-W630 电子式)

Icw=10kA/1s (NXMNS□-800 电子式)

脱扣级别: 热磁式: 20、30; 电子式: 5、10A、10、20、30

极数: 3P, 3P+N(3 个保护极, N 极不可开闭), 4P(3 个保护极, N 极可开闭), 4P;

适用于隔离功能(3P+N 除外);

配用的辅助触头: (CQC22107346397)

1NO+1NC; 2NO+2NC; 3NO+3NC

Ui: 500V;Ith: 5A;

AC-15, Ue/Ie: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13, Ue/Ie: DC110V, DC220V/DC250V/0.14A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673102

证书附页：第 2 页 共 3 页

符合附录 N 的电子附件：

欠压脱扣器

Us: AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V,
DC24V, DC110V, DC220V/DC250V;

电动操作机构

Us: AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V,
DC24V, DC110V, DC220V/DC250V;

预付费分励脱扣器

Us: AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V,
DC24V, DC110V, DC220V/DC250V.

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307673102

证书附页: 第 3 页 共 3 页

型号的解释:

NXMN □ □ — □ □
(1) (2) (3) (4) (5)

(1) —— 产品代号

(2) —— S 电子式 (热磁式及电磁式无此代号)

(3) —— 行业特征代号 (常规无此代号 P、H、F)

(4) —— 1000 壳架等级电流, W800: 电流段

(5) —— 短路分断能力级别代号 (见注)

注: 短路分断能力级别代号: 标准型 (代号 S), 较高型 (代号 H);

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司