

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010307066720

发证日期: 2021 年 07 月 20 日

有效期至: 2031 年 07 月 20 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器
NA1-6300,NA1P-6300,NA1-6300X,NA1H-6300;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010307066720

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号: NA1-6300,NA1P-6300,NA1-6300X,NA1H-6300; 型号解释详见附件;
额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;
额定绝缘电压(Ui):1000V;
额定工作电压(Ue): AC400V,AC690V;
额定电流(In): 4000A,5000A,6300A;
过电流脱扣器类型:电子式;
额定运行短路分断能力(Ics): AC400V: Ics=100kA; AC690V: Ics=75kA;
额定极限短路分断能力(Icu): AC400V: Icu=120kA; AC690V: Icu=85kA;
额定短时耐受电流(Icw): AC400V: Icw=100kA/1s; AC690V: Icw=75kA/1s;
选择性类别: B;
极数: 3P、4P(4000A、5000A),3P(6300A);
适用于隔离;
配用的辅助触头:
4NO4NC, 6NO6NC;
Ith: 6A;
AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.75A,AC230V/1.3A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A,DC110V/0.55A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2003010307066720

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号解释：

N A 1 □ -6300 □ /□

- 断路器极数，3极可不加
- 新老外观代号，空：老外观； X：新外观产品
- 断路器壳架电流
- 行业代号：H：H系列； P：Power系列； 空：其它场合
- 设计序号（企业）
- 万能式断路器代号（企业）
- 企业特征代号



中国质量认证中心