

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307008063

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：	（见附页）
依据的标准：	GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：	温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址：	浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人：陈文忠  
电话：0577-62877777  
电子邮箱：cwz@chint.com  
指定签字人：

自我声明时间：2021-09-28  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307008063

产品系列、型号、规格:

DZ15LE-100; U<sub>e</sub>: AC 220V (2P)、AC 380V (3P、3P+N); U<sub>i</sub>: 690V; U<sub>imp</sub>: 8kV; I<sub>n</sub>: 50A、63A、80A、100A; 过电流脱扣器类型: 液压电磁式; 选择性类别: A类; I<sub>cs</sub>: 2.5kA; I<sub>cu</sub>: 5kA; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; I<sub>Δn</sub>: 30mA/50mA/75mA/100mA/300mA; AC型; I<sub>Δm</sub>: 1.5kA; 脱扣级别: 5; 极数: 2P (1个保护极, N极可开闭)、3P、3P+N (3个保护极, N极不可开闭); 不适用于隔离; 型号解释见附件

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-09-29  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307008063

产品系列、型号、规格(附件):

型号的释义:  
DZ 15 LE-100 / □ □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  
(1)塑料外壳式断路器  
(2)设计代号  
(3)电子式剩余电流动作断路器  
(4)壳架等级电流  
(5)极数 (2: 二极; 3: 三极; 4: 四极)  
(6)脱扣曲线式脱扣器  
(7)用途代号 (1: 配电保护用; 2: 电动机保护用)  
(8)脱扣保护功能代号: 常规产品无代号; 带缺相保护用 U 表示  
(9)派生代号: 常规产品无代号; 透明盒产品用 T 表示

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-09-29  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。