

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307143623

发证日期: 2021年11月18日

有效期至: 2031年11月18日

委托人名称 及注册地址	浙江正泰电器股份有限公司 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
制造商名称 及注册地址	浙江正泰电器股份有限公司 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
生产企业名称 及生产地址	温州正泰电器科技有限公司 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流动作断路器 NM20LE-250,DZ20L-250; 参数及型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307143623

第 1 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NM20LE-250,DZ20L-250;  
Ui:800V; Uimp:8kV;  
Ue: AC380V/AC400V;  
In: 160A,180A,200A,225A,250A;  
过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;  
选择性类别:A 类;  
脱扣级别:20(电动机保护用适用);  
Icu=15kA ,Ics=8kA;  
I $\Delta$ m:4kA;  
额定剩余动作电流 I $\Delta$ n:  
非延时型:30mA,50 mA,75 mA,100 mA,150 mA,200 mA,300 mA,500mA;  
延时型:50 mA,75 mA,100 mA,150 mA,200 mA,300 mA,500mA;  
额定剩余动作类型:AC 型;  
漏电脱扣器的类型:电子式;  
极数:3P+N(3 个保护极,N 极常通),4P(3 个保护极,N 极可开闭);  
其中 3P+N 不适用于隔离;  
配用的辅助触头:  
型号:AX;  
2NO2NC;  
Uimp:4kV;Ui:500V;lth:3A;  
AC-15:Ue AC380V/AC400V,Ie: 0.26A;  
DC-13:Ue DC220V,Ie: 0.14A;  
符合附录 N 的电子附件:  
欠压脱扣器:型号:UVT:Us:AC220V/AC230V,AC380V/AC400V



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证


证书编号：CQC2018010307143623

第 2 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号解释：



注：

- 按极数分：四极（代号 4）；三极四线（代号 3N）；
- 按用途分：配电保护（无代号），电动机保护（代号 2）；
- 按剩余电流动作特性分：非延时型（无代号）、延时型（代号 Y）；
- 断相保护功能分：不带断相保护（无代号）；带断相保护（代号 U）；
- 按剩余电流脱扣器型式分：  
当剩余电流达到或超过整定值时脱扣（无代号）——不带剩余电流报警模块，  
当剩余电流达到或超过整定值时只报警不脱扣（代号 J）——带剩余电流报警模块；
- 按盖子分：常规产品（无代号）；透明盖（T）。



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证


证书编号：CQC2018010307143623

第3页 共4页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：



注：

1. 按极数分：3极4线(代号3N)、四极(代号4)；
2. 按用途分：配电保护(无代号)、电动机保护(代号2)；
3. 按剩余电流动作特性分：非延时型(无代号)、延时型(代号Y)；
4. 断相保护功能分：不带断相保护(无代号)；带断相保护(代号U)；
5. 当剩余电流达到或超过整定值时脱扣(无代号)——不带剩余电流报警模块，当剩余电流达到或超过整定值时只报警不脱扣(代号J)——带剩余电流报警模块；
6. 按盖子分：常规产品(无代号)；透明盖(T)。



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2018010307143623

第4页 共4页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

### 脱扣器方式及附件代号

附件名称	脱扣器型式及附件代号	
	电磁式脱扣器	热磁式/电子式脱扣器
无附件	200	300
报警触头	208	308
分励脱扣器	210	310
辅助触头	220	320
辅助触头、报警触头	228	328
欠压脱扣器	230	330

注： 200 表示电磁式脱扣断路器（仅有电磁脱扣器的断路器本体）；  
300 表示热磁脱扣器本体。



中国质量认证中心