



产品认证证书

证书编号: CQC22012329479

发证日期: 2023 年 10 月 18 日
有效期至: 长期有效

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 上海诺雅克电气有限公司
及生产地址 上海市松江区思贤路 3857 号

产品名称和系列、规格、型号 电能表外置断路器
NBP-125NZS、NBP-125HZS、NBP-125NGVS、NBP-25HGVS、NBP-125KGVS、NBP-125ZW、
NBP-125NGV E、NBP-125HGV E; 具体参数和型号解释详见附件

产品标准和技术要求 CQC1121-2016;GB/T 10963.1-2020

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462187-2016 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022 年 01 月 19 日
本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC22012329479

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NBP-125NZS, NBP-125HZS, NBP-125NGVS, NBP-25HGVS, NBP-125KGVs,
NBP-125ZW, NBP-125NGV E, NBP-125HGV E, NBP-125NGVW,
NBP-125HGVW

Uimp: 6kV;

Ui: 690V;

Ue: AC230V (1P+N(带一个保护极, N 极可开闭), 2P), AC400V (3P, 3P+N(带三个保护极, N 极可闭), 4P);

In: NBP-125NZS, NBP-125NGVS, NBP-125KGVs, NBP-125NGV E,

NBP-125NGVW: 63A, 80A, 100A, 125A;

NBP-125ZW: 100A, 125A;

NBP-125HZS, NBP-125HGVS, NBP-125HGV E, NBP-125HGVW: 63A, 80A;

瞬时脱扣类型: C 型;

NBP-125NZS, NBP-125NGVS, NBP-125KGVs, NBP-125NGV E,

NBP-125NGVW, NBP-125ZW: Icn=Icn1=Ics: 6kA;

NBP-125HZS, NBP-125HGVS, NBP-125HGV E, NBP-125HGVW: Ics:7.5kA,

Icn=Icn1: 10kA;

极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开闭), 2P, 3P, 3P+N (带三个保护极, N 极可闭), 4P;

控制方式: 远程全自动控制方式;

控制电平电压: AC220V



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC22012329479

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

NBP-125□□

NBP: 系列号

125: 壳架等级 125A

□: 分断能力代号, N 代表 6kA, H 代表 10kA, K 代表 6kA (山东电网专供)

□: ZS: 代表具有自动重合闸功能,

GVS: 代表具有过欠压保护及自动合闸功能,

ZW: 代表具有自动合闸、无线控制功能,

GVE: 表示新能源专供, 具有过、欠、失压保护功能及自动重合闸功能。

GVW: 代表具有无线控制功能, 过、欠、失压保护功能和自动重合闸功能。



中国质量认证中心