



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2022CQC107502-959993

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: NM20LE-160、DZ20L-160

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称：剩余电流动作断路器 型 号：NM20LE-160、DZ20L-160 商 标：CHINT 样品数量：5 台 样品来源：送样 收样日期：2022.06.29 完成日期：2022.07.09	委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 制造商(生产者)：浙江正泰电器股份有限公司 制造商(生产者)地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业：温州正泰电器科技有限公司 生产企业地址：浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号															
试验结论：依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 详见附页 1																
签发人：徐 亮 签名：徐亮 签发日期：2022.07.09																
备注：该申请为变更申请，具体变更情况如下： <table><tr><td></td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>变更内容</td><td>详见附页</td><td>详见附页</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">CQC2018010307143624</td></tr><tr><td>原报告编号</td><td colspan="2">00901-V2021CQC107502-806692、00901-A2018CCC0307-3008586</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>			变更前	变更后	变更内容	详见附页	详见附页	原证书编号	CQC2018010307143624		原报告编号	00901-V2021CQC107502-806692、00901-A2018CCC0307-3008586		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
	变更前	变更后														
变更内容	详见附页	详见附页														
原证书编号	CQC2018010307143624															
原报告编号	00901-V2021CQC107502-806692、00901-A2018CCC0307-3008586															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															
根据以上变更确定试验项目，本报告须与原报告合并使用方为有效。																

附 页 1

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

NM20LE-160、DZ20L-160；

Uimp: 8kV；Ui: 800V；频率：50Hz；

Ue: AC380V/AC400V；

In: 50A、60A、63A、65A、70A、75A、80A、90A、100A、110A、125A、140A、150A、160A；

过电流脱扣器类型：热磁式、电磁式；

选择性类别：A 类；

脱扣级别：10A、10、20(电动机保护用适用)；

Icu=12kA，Ics=6kA；

I Δ m=3kA；

额定剩余动作电流 I Δ n：

非延时型：30mA、50mA、75mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA；

延时型：50mA、75mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA；

额定剩余动作类型：AC 型；

漏电脱扣器的类型：电子式；

极数：3P+N(3 个保护极，N 极常通)，4P(3 个保护极，N 极可开闭)；

其中 3P+N 不适用于隔离；

配用的辅助触头：

型号：AX；

1NO1NC；

Uimp: 4kV；Ui: 500V；Ith: 3A；

AC-15: Ue: AC380V/AC400V，Ie: 0.26A；

DC-13: Ue: DC220V，Ie: 0.14A；

符合附录 N 的电子附件：

欠压脱扣器：型号：UVT；Us: AC220V/AC230V，AC380V/AC400V；

安全型式试验报告

申请编号: V2022CQC107502-959993 样品名称: 剩余电流动作断路器 型号规格: NM20LE-160、DZ20L-160 商 标: CHINT 样品数量: 5 台 样品生产序号: / 收样日期: 2022.06.29 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 制造商(生产者): 浙江正泰电器股份有限公司 制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 温州正泰电器科技有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号
试验结论: 依据 GB/T14048.2 -2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 详见附页 1	
主检: 左海亮 签名:  日期: 2022.07.09 审核: 魏益松 签名:  日期: 2022.07.09 签发: 徐 亮 签名:  日期: 2022.07.09	中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称、盖章) 2022 年 07 月 09 日 
备注	样品编号: #1~#5: NM20LE-160/4300 160A

试验项目汇总表

[illegible]