



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304644196

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

NC8-630, NC8-800, NC8-1000, NC8-630/W, NC8-800/W, NC8-1000/W; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月18日 有效期至：2029年06月17日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304644196

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NC8-630,NC8-800,NC8-1000,NC8-630/W,NC8-800/W,NC8-1000/W ;型号解释详见附件;

Ui: 1000V;

Uimp: 8kV;

NC8-630,NC8-630/W:

Ith: 800A;

AC-1: Ue/Ie: AC230V/400V/690V/1000V/800A;

AC-3: Ue/Ie: AC230V/630A,AC400V/630A,AC690V/560A,AC1000V/300A;

AC-4: Ue/Ie: AC230V/225A,AC400V/225A,AC690V/200A,AC1000V/110A;

NC8-800,NC8-800/W:

Ith: 1000A;

AC-1: Ue/Ie: AC230V/400V/690V/1000V/1000A;

AC-3: Ue/Ie: AC230V/800A,AC400V/800A,AC690V/650A,AC1000V/320A;

AC-4: Ue/Ie: AC230V/242A,AC400V/242A,AC690V/215A,AC1000V/150A;

NC8-1000,NC8-1000/W:

Ith: 1000A;

AC-1: Ue/Ie: AC230V/400V/690V/1000V/1000A;

AC-3: Ue/Ie: AC230V/1000A,AC400V/1000A,AC690V/800A,AC1000V/350A;

AC-4: Ue/Ie: AC230V/260A,AC400V/260A,AC690V/230A,AC1000V/150A;

Us:

NC8-630,NC8-800,NC8-1000:

48V,110V,127V,220V,230V,240V,380V,400V,415V,50/60Hz/DC;

NC8-630/W,NC8-800/W,NC8-1000/W:

100~250V,250~500V,50/60Hz/DC;

极数: 3P;

配用辅助触头: (外置)

NCF1-11C

2NO2NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie:AC24V/6A, AC230V/3.13A, AC400V/1.8A,AC690V/1.04A;

DC-13: Ue/Ie:DC125V/0.55A,DC250V/0.27A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书


证书编号：2024010304644196

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：



W-宽电压控制型，常规型省略
(AC-3、400V时) 额定工作电流 (A)
设计序号
交流接触器
企业特征代号



侧挂式
常闭辅助触头1个
常开辅助触头1个
设计序号
辅助触头组
交流接触器
企业特征代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司