



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304635738

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

交流接触器  
NC6-06, NC6-09; 见附页;

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年05月30日 有效期至: 2029年05月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304635738

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NC6-06,NC6-09; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ith: 20A; NC6-06: AC-1: Ue/Ie:  
AC220V/230V/20A, AC380V/400V/20A, AC660V/690V/20A; AC-3: Ue/Ie:  
AC220V/230V/6A, AC380V/400V/6A, AC660V/690V/3.8A; AC-4: Ue/Ie:  
AC220V/230V/6A, AC380V/400V/6A, AC660V/690V/3.8A; NC6-09: AC-1: Ue/Ie:  
AC220V/230V/20A, AC380V/400V/20A, AC660V/690V/20A; AC-3: Ue/Ie:  
AC220V/230V/9A, AC380V/400V/9A, AC660V/690V/5A; AC-4: Ue/Ie:  
AC220V/230V/9A, AC380V/400V/9A, AC660V/690V/5A; Us:  
AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,AC 220V,AC230V,  
AC240V,AC270V,AC380V,AC400V,AC415V(50Hz,50/60Hz,60Hz); 外壳防护等级:  
IP00; 极数: 3P,4P; 配用的辅助触头: 1NO,1NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie:  
AC380V/400V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/250V/0.15A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司