



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665874

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

NM5-63C、E、S、F、H、Q,NM5B-63C、E、S、F、H、Q, NM5P-63C、E、S、F、H、Q,NM5T-63C、E、S、F、H、Q, NM5F-63C、E、S、F、H、Q,NM5H-63C、E、S、F、H、Q, NM5J-63C、E、S、F、H、Q,NM5G-63C、E、S、F、H、Q, NM5NE-63C、E、S、F、H、Q,NM5DC-63C、E、S、F、H、Q, NM5-100C、E、S、F、H、Q,NM5B-100C、E、S、F、H、Q, NM5P-100C、E、S、F、H、Q,NM5T-100C、E、S、F、H、Q, NM5F-100C、E、S、F、H、Q,NM5H-100C、E、S、F、H、Q, NM5J-100C、E、S、F、H、Q,NM5G-100C、E、S、F、H、Q, NM5NE-100C、E、S、F、H、Q,NM5DC-100C、E、S、F、H、Q, NM5-X125C、E、S、F、H、Q,NM5B-X125C、E、S、F、H、Q, NM5P-X125C、E、S、F、H、Q,NM5T-X125C、E、S、F、H、Q, NM5F-X125C、E、S、F、H、Q,NM5H-X125C、E、S、F、H、Q, NM5J-X125C、E、S、F、H、Q,NM5G-X125C、E、S、F、H、Q, NM5NE-X125C、E、S、F、H、Q,NM5DC-X125C、E、S、F、H、Q;详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月29日 有效期至：2029年07月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665874

证书附页：第1页 共3页

NM5-63C、E、S、F、H、Q,NM5B-63C、E、S、F、H、Q,
NM5P-63C、E、S、F、H、Q,NM5T-63C、E、S、F、H、Q,
NM5F-63C、E、S、F、H、Q,NM5H-63C、E、S、F、H、Q,
NM5J-63C、E、S、F、H、Q,NM5G-63C、E、S、F、H、Q,
NM5NE-63C、E、S、F、H、Q,NM5DC-63C、E、S、F、H、Q,
NM5-100C、E、S、F、H、Q,NM5B-100C、E、S、F、H、Q,
NM5P-100C、E、S、F、H、Q,NM5T-100C、E、S、F、H、Q,
NM5F-100C、E、S、F、H、Q,NM5H-100C、E、S、F、H、Q,
NM5J-100C、E、S、F、H、Q,NM5G-100C、E、S、F、H、Q,
NM5NE-100C、E、S、F、H、Q,NM5DC-100C、E、S、F、H、Q,
NM5-X125C、E、S、F、H、Q,NM5B-X125C、E、S、F、H、Q,
NM5P-X125C、E、S、F、H、Q,NM5T-X125C、E、S、F、H、Q,
NM5F-X125C、E、S、F、H、Q,NM5H-X125C、E、S、F、H、Q,
NM5J-X125C、E、S、F、H、Q,NM5G-X125C、E、S、F、H、Q,
NM5NE-X125C、E、S、F、H、Q,NM5DC-X125C、E、S、F、H、Q;
Ui_{mp}:8kV;
Ui:1000V;
Ue:AC200V,AC380V/AC400V/AC415V, AC660V/AC690V;
In:10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A
(NM5-63C、E、S、F、H、Q,NM5B-63C、E、S、F、H、Q;
NM5P-63C、E、S、F、H、Q,NM5T-63C、E、S、F、H、Q;
NM5F-63C、E、S、F、H、Q,NM5H-63C、E、S、F、H、Q;
NM5J-63C、E、S、F、H、Q,NM5G-63C、E、S、F、H、Q;
NM5NE-63C、E、S、F、H、Q,NM5DC-63C、E、S、F、H、Q)
In:10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,85A,90A
,100A
(NM5-100C、E、S、F、H、Q,NM5B-100C、E、S、F、H、Q;
NM5P-100C、E、S、F、H、Q,NM5T-100C、E、S、F、H、Q;
NM5F-100C、E、S、F、H、Q,NM5H-100C、E、S、F、H、Q;
NM5J-100C、E、S、F、H、Q,NM5G-100C、E、S、F、H、Q;
NM5NE-100C、E、S、F、H、Q,NM5DC-100C、E、S、F、H、Q)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665874

证书附页：第 2 页 共 3 页

In:10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,85A,90A
,100A,110A,120A,125A

(NM5-X125C、E、S、F、H、Q,NM5B-X125C、E、S、F、H、Q;
NM5P-X125C、E、S、F、H、Q,NM5T-X125C、E、S、F、H、Q;
NM5F-X125C、E、S、F、H、Q,NM5H-X125C、E、S、F、H、Q;
NM5J-X125C、E、S、F、H、Q,NM5G-X125C、E、S、F、H、Q;
NM5NE-X125C、E、S、F、H、Q,NM5DC-X125C、E、S、F、H、Q)

过电流脱扣器类型：热磁式、电磁式；

额定短路分断能力：

C 型：(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V) Ics=10kA, Icu=15kA

E 型：(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V) Ics=15kA, Icu=15kA

S 型：(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V)
/ (AC660V/AC690V)

Ics=15kA/3kA, Icu=25kA/5kA

F 型：(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)

Ics=25kA/4kA, Icu=25kA/6kA

H 型：(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)

Ics=25kA/4kA, Icu=36kA/6kA

Q 型：(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)

Ics=36kA/4kA, Icu=36kA/8kA;

适用频率：50Hz/60Hz；选择性类别：A 类；

脱扣级别：热磁式：5、10A、10、20；

极数：3P，3P+N（3 个保护极，N 极不可开闭），4P；

具有隔离功能（3P+N 除外）；

配用的辅助触头：(CQC22107346397)

1NO+1NC；2NO+2NC

Ui:500V;Ith:5A;

AC-15,Ue/Ie:AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13,Ue/Ie:DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件：

欠压脱扣器 AC110V、AC220V/AC230V/AC240V 、AC380V/AC400V/AC415V、

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665874

证书附页：第3页 共3页

DC24V、DC110V、DC220V/DC250V；

电动操作机构 AC110V、AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V、
DC24V、DC110V、DC220V/DC250V；

预付费分励脱扣器 AC110V、AC220V/AC230V/AC240V、
AC380V/AC400V/AC415V、DC24V、DC110V、DC220V/DC250V；

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

塑料外壳式断路器的型号及其含义如下：

N M 5 □ □-□ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) ——企业特征代号
- (2) ——塑料外壳式断路器
- (3) ——设计代号
- (4) ——行业特征代号（常规无此代号 B、P、T、H、F、J、G、NE、DC）
- (5) ——S 电子式（热磁式及电磁式无此代号）
- (6) ——X125 壳架等级电流，63、100:电流段
- (7) ——短路分断能力级别代号（见注 1）

注：

短路分断能力级别代号：普通型（代号 C）、经济型（代号 E）、标准型（代号 S）、适用型（代号 F）、较高型（代号 H）、高分断型（代号 Q）；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司