

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107378164

发证日期: 2023 年 03 月 02 日

有效期至: 2023 年 03 月 01 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
NCK5-□/□□;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107378164

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NCK5-□/□□; Ui: 630V; Uimp: 6kV; Ith: 35A, 40A, 50A;
Ue/le: AC230(220)V/25A(NCK5-20/1N、NCK5-25/1N)、
AC230(220)V/32A(NCK5-30/1N、NCK5-32/1N)、
AC230(220)V/40A(NCK5-40/1N)AC230(220)V/AC400(380)V/25A(NCK5-20/2N、
NCK5-25/2N)、AC230(220)V/AC400(380)V/32A(NCK5-30/2N、NCK5-32/2N)、
AC230(220)V/AC400(380)V/40A(NCK5-40/2N)、
AC230(220)V/AC400(380)V/600V/25A(NCK5-20/3S、NCK5-25/3S、NCK5-20/3L、
NCK5-25/3L、NCK5-20/4S、NCK5-25/4S、NCK5-20/4L、NCK5-25/4L)、
AC230(220)V/AC400(380)V/600V/32A(NCK5-30/3S、NCK5-32/3S、NCK5-30/3L、
NCK5-32/3L、NCK5-30/4S、NCK5-32/4S、NCK5-30/4L、NCK5-32/4L)、
AC230(220)V/AC400(380)V/600V/40A
(NCK5-40/3S、NCK5-40/3L、NCK5-40/4S、NCK5-40/4L); 使用类别: AC-8a; 极数: 1P+N,
2P, 3P, 4P; 50/60Hz; Us(50/60Hz): 24V、110V、120V、208 V~240V、277V、440V、
480V(NCK5-20/1N-40/1N); 24V、110V、120V、208V~240V、277V、440V、480V、
600V(NCK5-20/2N-40/2N、NCK5-20/3-40/3、NCK5-20/4-40/4)



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107378164

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

N C K 5- □/ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1)企业特征代号

(2)交流接触器

(3)空调用

(4)设计序号

(5)系列号: 20、25代表额定工作电流25A产品, 30、32代表额定工作电流25A产品,
40代表额定工作电流40A产品

(6)极数, 1N: 表示1P+N, 2N表示2P, 3表示3P, 4表示4P

(7)主电路接线端子代号: L表示接线座, S表示: 螺钉



中国质量认证中心