



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: V2023CQC107502-1072952
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJ20-160、CJ20-160JZ

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: CJ20-160、CJ20-160JZ 商 标: / 样品数量: 4 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-05-23 完成日期: 2023-05-30	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJ20-160、CJ20-160JZ Uimp:8kV; Ui:690V; Ith:200A; AC-1: Ue/Ie: AC220V/AC380V/AC660V/200A; AC-3: Ue/Ie: AC220V/AC380V/160A, AC660V/100A; AC-4: Ue/Ie: AC220V/AC380V/160A, AC660V/80A; Us: AC36V, AC48V, AC110V, AC120V, AC127V, AC200V, AC220V, AC230V, AC240V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC660V, AC/DC220V; 50Hz, 60Hz; 极数:3P; 配用的辅助触头: 2NO2NC; Uimp:6kV; Ui:690V; Ith:10A; AC-15: AC380V /0.8A; DC-13: DC220V/0.27A.	
主检: 方 刚 签名:  日期: 2023-06-09	 (检测机构名称: 盖章) 2023年06月09日
审核: 任 翔 签名:  日期: 2023-06-09	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2023-06-09	
备注: 1. 变更情况: 见附页 2. 原认可报告编号: 02501-21DQ2780; 3. 出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检测研究院; 4. 原证书编号: CQC2002010304009803; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

检验项目汇总表

[illegible]