



产品认证证书

证书编号: CQC20012269515

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V000517)
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

NB8LE-63M; Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC230V; In: 一般型: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; S型: 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型: C型, D型; IΔn: 一般型: 0.01A, 0.03A, 0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.3A; S型: 0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.3A; 额定剩余动作类型: A型, AC型/电子式; IΔm: 630A; Ics: 7500A; Icn: 10000A; 极数: 1P+N(1个保护极, N极可开闭)、2P; 适用于隔离;

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年10月16日 有效期至: 2025年10月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>