



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665997

## 认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

## 产品名称和系列、型号、规格

剩余电流保护断路器

NM2LC-125、NM2LC-100 Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; In: 125A (50A、63A、80A、100A、125A 可调); In: 100A (50A、63A、80A、100A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; H 型: Icu: 70kA; Ics: 50kA; M 型: Icu: 50kA; Ics: 35kA; C 型: Icu: 25kA; Ics: 20kA; Icw: 1.5kA/1s; 剩余电流脱扣器型式: 电子式; IΔn: 30mA (仅非延时型) /50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA/1000mA (可调) /AC 型; 选择性类别: A 类; H 型: IΔm: 17.5kA; M 型、C 型: IΔm: 12.5kA; 自动重合闸时间: 20s~60s (仅延时型); 极数: 3P+N(三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用)

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 29 日 有效期至: 2029 年 07 月 28 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

