

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980302000223



浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称:	负荷开关
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T14048.3-2017
生产企业名称:	浙江正泰机床电气制造有限公司
生产企业地址:	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-07-22
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980302000223



产品系列、型号、规格:

NF1-32,NF1-40; Ui:800V;Uimp:6kV; Ith:32A,40A;Ue: AC220V/240V,AC380V/415V,AC660V/690V;AC-22A: Ie: 32A,40A;AC-23A:Ie: 32A,40A (AC220V/240V,AC380V/415V),16A,25A (AC660V/690V),Icw:800A/1s; Icm(峰值): 1128A; 极数: 3P,3P+N; 适用频率: 50/60Hz;防护等级: IP20(不带防护外壳), IP65(带防护外壳).型号解释详见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-07-22
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000223

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:



防护形式: 0—不带防护外壳; 1—带防护外壳

安装方式: 0,板前螺钉安装;1,板后螺钉安装;2,板前导轨安装;3,门锁安装

辅助端子: 0,不带; 1,接地端子; 2,N极(不可断开)

极数

约定自由空气发热电流(32A, 40A)

设计序号

负荷开关

企业特征代号

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间:

2020-07-22

自我声明地点:

浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。