

强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号: 2020970306000044

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 漏电保护继电器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 22387-2016
生产企业名称: 温州正泰电源电器有限公司
生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-05-27
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970306000044

产品系列、型号、规格:

NJL1-400; U_i : AC380V; U_n : AC380V; U_{sn} : AC220V; I_n : 400A; $I_{\Delta n}$: 300mA, 500mA; 额定剩余动作类型: AC型, 电子式; $I_{\Delta w}$: 4kA; I_{cw} : 4kA; 输出触头: I_{th} : 2A; AC-15: U_e : 380V, I_e : 2A;

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-05-27
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。