

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2003010305034210

发证日期: 2021 年 05 月 26 日

有效期至: 2031 年 05 月 26 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 浙江正泰机床电气制造有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

**产品名称和系列、规格、型号** 万能转换开关  
LW5D Ui:550V; Uimp:6kV; Ith:16A; AC-15:Ue/Ie:AC380V/2.6A;  
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.27A; AC-3: Ue/Ie:AC380V/11A;型号解释见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.5-2017

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆志刚

陆梅

# 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证



证书编号: CQC2003010305034210

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:



# 附件



## 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2003010305034210

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

表 1 LW5D 系列万能转换开关定位特征代号

操作型式	特征代号	操 动 器 位 置													
自复型	A						0	←45							
	B					45→	0	←45							
定位型	C						0	45							
	D (TD)					45	0	45							
	E					45	0	45	90						
	F				90	45	0	45	90						
	G				90	45	0	45	90	135					
	H			135	90	45	0	45	90	135					
	I			135	90	45	0	45	90	135	180				
	J		120	90	60	30	0	30	60	90	120				
	K		120	90	60	30	0	30	60	90	120	150			
	L	150	120	90	60	30	0	30	60	90	120	150			
	M	150	120	90	60	30	0	30	60	90	120	150	180		
	N					45		45							
	P					90	0	90							
	YH						0	90	180	270					
				135	90	45	0	45	90	135					
	LH						0	90	180	270					
	TM	30	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300		
		30	0	30	60	90	120	150	180	210	240				
		30	0	30	60	90	120	150	180						
		30	0	30	60	90	120								
		45	0	45	90	135	180	225	270						
		22.5	0	22.5	45	67.5	90	112.5	135	157.5	180	202.5	225	247.5	270

注：操动器位置单位为度。



中国质量认证中心