

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307024436

发证日期: 2022 年 01 月 27 日

有效期至: 2031 年 10 月 19 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流动作断路器 NB1LE-40,NB1LG-40,NB1LE-40H; NB1LE-40/NB1LE-40H:Ue:AC230V(1P+N,2P),AC400V(3P,3P+N,4P);NB1LG-40:Ue:AC 230V(1P+N,2P);In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A;瞬时脱扣类型:C 型;Ics=Icn=6000A(NB1LE-40,NB1LG-40);Ics=7500A,Icn=10000A(NB1LE-40H);I Δ n:0. 03A,0.1A,0.3A(NB1LE-40,NB1LE-40H);0.03A(NB1LG-40)/AC 型/电子 式;I Δ m:500A;1P+N(N 极不可开闭),2P,3P,3P+N(N 极不可开闭),4P;2P,3P,4P:适用于隔 离;1P+N,3P+N(N 极不可开闭):不适用于隔离
产品标准和技术要求	GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心