

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980302000382

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：隔离开关
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：浙江正泰机电电气有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-10-12
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000382

产品系列、型号、规格:

NH40-125、NH40-160; U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV; U_e : AC415V/690V; I_e : 125A、160A; I_{th} : 125A、160A; I_{cw} : 7kA/1s; I_{cm} (峰值): 11.9kA; 使用类别: AC-23A (AC415V)、AC-22A (AC690V); 极数: 3P、4P

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-12
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000382

产品系列、型号、规格(附件):

3.3 型号的解释:

N H 40 □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计序号
- (4) 额定工作电流(A): 125, 160
- (5) 极数: 3P—三极, 4P—四极
- (6) 无 C 表示正面中间操作, 有 C 表示正面侧方操作
- (7) 无 S 表示单投开关, 有 S 表示双投开关
- (8) 无 W 表示手柄在柜内操作, 有 W 表示手柄在柜外操作
- (9) F 表示接线端子带防护罩, 无表示接线端子不带防护
- (10) 无表示普通外壳, T 表示壳体透明型

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2024-03-12
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

