



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307652968

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、型号、规格**

万能式断路器

NA5-6300H,NA5P-6300H,NA5H-6300H,NA5J-6300H,NA5G-6300H,NA5NE-6300H,  
NA5F-6300H,NA5PD-6300H,NA5T-6300H,NA5NE-6300HU,NA5-6300H4,NA5P-630  
0H4,NA5H-6300H4,NA5J-6300H4,NA5G-6300H4,NA5NE-6300H4,NA5F-6300H4,N  
A5PD-6300H4,NA5T-6300H4,NA5NE-6300HU4 详参数及型号解释详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月05日 有效期至：2029年07月04日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307652968

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NA5-6300H,NA5P-6300H,NA5H-6300H,NA5J-6300H,NA5G-6300H,NA5NE-6300H,  
NA5F-6300H,NA5PD-6300H,NA5T-6300H,NA5NE-6300HU,  
NA5-6300H4,NA5P-6300H4,NA5H-6300H4,NA5J-6300H4,NA5G-6300H4,NA5NE-6300H4,  
NA5F-6300H4,NA5PD-6300H4,NA5T-6300H4,NA5NE-6300HU4;  
Ui:1000V,Uimp:12kV( NA5NE-6300HU,NA5NE-6300HU4 除外);  
Ui:2000V,Uimp:20kV(仅 NA5NE-6300HU,NA5NE-6300HU4);  
Ue: AC380V/400V/415V, AC440V/525V/690V(NA5NE-6300HU,NA5NE-6300HU4 除外);  
AC800V/AC1000V/AC1140V/AC1150V( 仅  
NA5NE-6300HU,NA5NE-6300HU4);  
In: 3200A,3600A,4000A,5000A,6300A(3P); 3200A,3600A,4000A,5000A(4P);  
过电流脱扣器类型:电子式;  
AC380V/400V/415V: Ics=Icu:120kA,Icw:100kA/1s;  
AC440V/525V/690V: Ics:85kA,Icu:100kA,Icw:85kA/1s;  
AC800V/AC1000V/AC1140V/AC1150V: Ics=Icu:85kA,Icw:85kA/1s;  
选择性类别:B 类;适用频率:50/60Hz;  
极数:3P,4P,适用于隔离用。  
配用的辅助触头(证书编号:CQC2012010305564893): 4NO4NC, 6NO6NC;  
Ith:6A;Ui:690V;Uimp:6kV;  
AC-15:Ue/Ie:AC240V/1.5A,AC415V/0.9A;  
DC-13:Ue/Ie:DC110V/0.55A,DC220V/0.27A。  
符合附录 N 的电子附件:  
闭合线圈: Us:AC220~240V,AC380~415V, 50/60Hz; DC110V,DC220V;  
分励脱扣器:Us: AC220~240V,AC380~415V, 50/60Hz; DC110V,DC220V;  
欠压脱扣器:Us: AC220~240V,AC380~415V, 50/60Hz。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307652968

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号的解释:

N    A    5    □ - □    □    □  
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)

(1) 企业特征代号

(2) 类别代号: 万能式断路器

(3) 设计序号

(4) 专供代号: 空: 常规产品, P: Power 系列, H: H 系列, J: J 系列, G: G 系列, NE: NE 系列, F: F 系列,  
PD: PD 系列, T: T 系列

(5) 壳架等级代号: 6300: 6300 壳架

(6) 分断能力特征代号: H: 较高分断型, HU: 高电压型

(7) 极数, 3 极可不加

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司