

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2003010303089163

发证日期: 2023 年 07 月 19 日

有效期至: 2031 年 06 月 30 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 时间继电器  
JS14A; Ui:380V; Uimp:4kV; Ith:5A; AC-15:Ue/Ie:AC220V/0.75A;AC380V/0.47A;  
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.27A; 外壳防护等级:IP20; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.5-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证


### 附 录

证书编号: CQC2003010303089163

第 1 页 共 2 页

纸 号:

型号的解释:



注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2003010303089163

第 2 页 共 2 页

纸 号:

延时规格: 见表

型号	延时	
	代号	范围
JS14A-□/□□	1	0.1s~1s
	5	0.5s~5s
	10	1s~10s
	30	2.5s~30s
	60	5s~60s
	120	10s~120s
	180	15s~180s
	300	30s~300s
	600	60s~600s
	900	90s~900s
	1200	120s~1200s
	2400	240s~2400s
	3600	360s~3600s
JS14A-D/□□	1	0.1s~1s
	5	0.5s~5s
	10	1s~10s
	30	2.5s~30s
	60	5s~60s
	180	18s~180s

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心