



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639239

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

交流接触器

CJ40-315、CJ40-400、CJ40-500; Uimp: 8kV; Ui: AC1140V; Ith: 500A; Us: AC110V, 127V, 220V, 240V, 380V, 415V, 440V, 660V, 50Hz; AC/DC220V; CJ40-315: AC-1: Ie: 500A; AC-3: Ue/Ie: 220V/315A, 380V/315A, 660V/315A; AC-4: Ue/Ie: 220V/315A, 380V/250A, 660V/250A; CJ40-400: AC-1: Ie: 500A; AC-3: Ue/Ie: 220V/400A, 380V/400A, 660V/315A; AC-4: Ue/Ie: 220V/400A, 380V/315A, 660V/315A; CJ40-500: AC-1: Ie: 500A; AC-3: Ue/Ie: 220V/500A, 380V/500A, 660V/315A, 1140V/160A; AC-4: Ue/Ie: 220V/500A, 380V/400A, 660V/315A; 3P; 配用的辅助触头(本体): 4NO2NC; Ui: 690V; Ith: 10A; Ue/Ie: AC-15: AC380V/1.3A; DC-13: DC220V/0.27A

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年06月06日 有效期至: 2029年06月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

