

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307056773

发证日期: 2021 年 07 月 06 日

有效期至: 2031 年 07 月 06 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 温州正泰电器科技有限公司  
**及生产地址** 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、规格、型号** 塑料外壳式断路器  
NXM-1250S、H, NXMH-1250S、H, NXMP-1250S、H, NXMF-1250S、H, NXMS-1250S、H, NXMSH-1250S、H, NXMSP-1250S、H, NXMSF-1250S、H; 详情见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.2-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307056773

第 1 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXM-1250S、H, NXMH-1250S、H, NXMP-1250S、H, NXMF-1250S、H,  
NXMS-1250S、H, NXMSH-1250S、H, NXMSP-1250S、H, NXMSF-1250S、H;型号解释详见附件;  
Uimp:12kV;  
Ui:1000V;  
Ue:S 型:AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V;  
H 型:AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V,660V/AC690V;  
S 型:AC220V/230V/240V:Ics=50kA,Icu=75kA;AC380V/400V/415V:Ics=36kA,Icu=50kA;  
H 型:AC220V/230V/240V:Ics=75kA,Icu=100kA;AC380V/400V/415V:Ics=50kA,Icu=70kA;  
660V/AC690V:Ics=20kA,Icu=30kA;  
适用频率:50/60Hz;  
适用于隔离(3P+N 不适用于隔离);  
电子式: NXMS-1250S、H, NXMSP-1250S、H, NXMSH-1250S、H;  
In:1250A(630A/700A/800A/900A/1000A/1100A/1200A/1250A 分级可调);  
过电流脱扣器型式:电子式;  
选择性类别:B;  
Icw:19.2kA/1s;  
3P,4P(带 3 个保护极,N 极可开闭), 4P;  
热磁式,电磁式: NXM-1250S、H, NXMP-1250S、H, NXMH-1250S、H, NXMS-1250S、H;  
In:1000A,1250A;(IR=(0.7-1.0)In 可调);  
过电流脱扣器型式:热磁式,电磁式;  
选择性类别:A;  
极数: 3P,3P+N(3 个保护极,N 极不可开闭),4P(带 3 个保护极,N 极可开闭),4P;  
配用的辅助触头: AX-8/M8;1NO1NC,2NO2NC;  
Ith:2.5A;  
AC-15:Ue:AC380V/400V/415V,Ie:0.47A;  
DC-13:Ue:DC220V/240V,Ie:0.27A;



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307056773

第 2 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 UVT-M7:AC220V/230V/240V ,AC380V/400V/415V;

电动操作机构 MD-M7:AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V ,DC110V,DC220V/250V;



型号解释:



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307056773

第 3 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

附表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称	脱扣器型式及附件代号	
	电磁式脱扣器	热磁式/电子式脱扣器
无附件	200	300
报警触头	208	308
分励脱扣器	210 ( 210Y )	310(310Y)
辅助触头	220	320
欠压脱扣器	230	330
分励脱扣器、辅助触头	240 ( 240Y )	340 ( 340Y )
分励脱扣器、欠压脱扣器	250 ( 250Y )	350 ( 350Y )
二组辅助触头	260	360
辅助触头、欠压脱扣器	270	370
分励脱扣器、报警触头	218 ( 218Y )	318 ( 318Y )
辅助触头、报警触头	228	328
欠压脱扣器、报警触头	238	338
分励脱扣器、辅助触头、报警触头	248 ( 248Y )	348 ( 348Y )
二组辅助触头、报警触头	268	368
辅助触头、欠压脱扣器、报警触头	278	378



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307056773

第 4 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

注: 200 表示电磁式脱扣断路器 (仅有电磁脱扣器的断路器本体);  
300 表示热磁式/电子式脱扣器本体;  
括号内带 Y 的代号 (如 210Y) 表示预付费电表专业分励脱扣器, 动作延时时间 1s~2s, 控制电源电压  
Us:AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V

表 2 附件适用电压代号

电压	AC220V/AC230V/ AC240V	AC380V/AC400V/AC4 15V	DC24V	DC110V	DC220V/250V
代号	A1	A2	D1	D2	D3



中国质量认证中心