



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305666946

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

NH42B □-125/4SZ □、NH42B □-160/4SZ； Uimp: 8kV(主体)； Uimp: 2.5kV(控制器)； Ui: 800V； Ith: 160A； Ue: AC400V； Ie: 125A、160A； 使用类别: AC-33iB； Icw: 10kA/30ms； Icm(峰值): 10kA； 使用类别: AC-33iB； 电器级别: PC 级； TSE 型式: ATSE； 极数: 4P ； 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月30日 有效期至：2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305666946

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------|----------|----------|---|----------|---|----------|-----------|----------|
| <u>N</u> | <u>H</u> | <u>42</u> | <u>B</u> | <u>□</u> | - | <u>□</u> | / | <u>□</u> | <u>SZ</u> | <u>□</u> |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | | (7) | (8) | (9) |

- (1) 企业代号
- (2) 开关
- (3) 设计序号
- (4) 表示第二代
- (5) “F” 表示青峰系列代号，无表示常规产品
- (6) 额定工作电流 (A): 125、160
- (7) 极数: 4 表示四极
- (8) 双电源自动转换
- (9) 无字符，表示指示灯内接，J: 表示指示灯外接

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司