



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010309706297

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

控制与保护开关电器

NKB8-63; Ui: 690V; Ue: AC400V/690V; Ie=Ith: 63A、45A、32A、18A、12A、6A、2.4A、1.2A、0.6A (0.4~1 倍可调); Uimp: 6kV; Ics: 50kA (AC400V)、4kA (AC690V); 使用类别: AC-44、AC-43; 脱扣级别: 10A、10、20、30; 极数: 3P; 配用辅助回路: 1NO1NC; AC-15; Ue/Ie: AC230V/5A; DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.1A、DC24V/5A;

产品标准和技术要求

GB/T 14048.9-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 16 日 有效期至：2029 年 10 月 15 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010309706297

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号的解释:

NK B 8 - 63 Y / □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业代号
- (2) 控制与保护开关电器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流
- (5) 短路分断能力Y:Ics=50kA
- (6) 额定工作电流Ie: 63、45、32、18、12、6、2.4、1.2、0.6
- (7) 控制电源电压代号 (Us: Q—400V、M—230V)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司