



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2024CQC107502-1198667
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: NHD50-1600/3□□□□□、
NHS50-1600/3□□□□□

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称：隔离开关 型 号：NHD50-1600/313BX 商 标：/ 样品数量：1 台 样品来源：送样 收样日期：2024-04-22 完成日期：2024-04-28	委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业：浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区								
试验结论：依据 GB/T 14048.3—2017 检验合格									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： NHD50-1600/3□□□□□、NHS50-1600/3□□□□□；Uimp:12kV；Ui:1000V； Ith:1600A；Ue:AC400V/690V；400V:Ie:1600A；690V:Ie:1250A；Icw:32kA/1s； Icm(峰值):38.4kA(NHD50-1600/312~314、NHS50-1600/312~314)； 使用类别:AC-21B(NHD50-1600/312~314、NHS50-1600/312~314)， AC-20B(NHD50-1600/311、NHS50-1600/311)；极数：3P									
主检：杨志林 日期：2024-04-28	 福建省产品质量检验研究院 2024年4月30日 (2)								
审核：张明 日期：2024-04-29									
签发：王明 日期：2024-04-30									
备注： 1.变更情况： <table><tr><th>序号</th><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>1</td><td>参数变更</td><td>Ui:800V</td><td>Ui:1000V</td></tr></table>		序号	变更项目	变更前	变更后	1	参数变更	Ui:800V	Ui:1000V
序号	变更项目	变更前	变更后						
1	参数变更	Ui:800V	Ui:1000V						
2.最近一次原认可报告编号：02501-21DQ0805； 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院； 4.原证书编号：CQC2006010302211013； 5.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)；D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)，N(120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统)； 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。									

