



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639858

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

热过载继电器
NR4-63G、NXR-63、NR4-180G、NXR-180；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月07日 有效期至：2029年06月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639858

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NR4-63G、NXR-63、NR4-180G、NXR-180;

Uimp: 6kV; Ui: 690V(NR4-63G、NXR-63), 1000V(NR4-180G、NXR-180);

Ue: AC690V(NR4-63G、NXR-63), AC1000V(NR4-180G、NXR-180);

NR4-63G、NXR-63: Ie: 1-1.6A, 1.6-2.5A, 2.5-4A, 4-6A, 5.5-8A, 7-10A, 9-13A, 12-18A, 17-25A,

23-32A, 30-40A, 37-50A, 48-63A;

NR4-180G、NXR-180: Ie: 55-80A, 63-90A, 80-110A, 90-120A, 110-135A, 120-150A, 135-160A, 150-180A;

脱扣级别: 10A; 3P; IP20(正前侧)(NR4-63G、NXR-63); IP00(NR4-180G、NXR-180);

配用辅助触头(本体): 1NO, 1NC: Ui: 690V, Uimp: 6kV, Ith: 5A, AC-15:

Ue/Ie: AC220/230V/

2.7AAC380/400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A;

型号解释:



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司