



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665993

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流保护断路器

NM2LC-W630; Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; In: 630A (Ir: 250A、300A、315A、350A、400A、450A、500A、560A、630A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; Ics: 50kA (C 型)、50kA (M 型)、65kA (H 型); Icu: 50kA (C 型)、65kA (M 型)、85kA (H 型); Icw: 8kA/1s; IΔn: 30mA (仅非延时)、50mA、100mA、200mA、300mA、400mA、500mA、600mA、800mA、1000mA 分档可调; 漏电脱扣器的类型: 电子式; 额定剩余动作类型: AC 型; IΔm: 25%Icu; 选择性类别: B 类; 自动重合闸时间: 20s~60s (30mA 除外); TD 型; 极数: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭); 产品不适用于隔离;

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 29 日 有效期至: 2029 年 07 月 28 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

