



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

CQC 标志认证

安全试验报告

■初始 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2017CQC012026-321402
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: NA1-3200X

检测机构: 上海电器设备检测所



CQC 标志认证试验报告

申请编号: V2017CQC012026-321402 (任务编号) 样品名称: 万能式断路器 型号规格: NA1-3200X 商标: CHINT/正泰 样品数量: 1 样品生产序号: / 收样日期: 2018-03-30 完成日期: 2018-04-04 样品来源: 工厂送样	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二道 1318 号
试验依据标准: CQC1616-2017《低压成套设备主开关降容系数测量验证技术规范 第 1 部分: 万能式断路器》	
试验结论: 试验项目 01~05 (见检验项目汇总表), 提供测试数据及降容曲线。	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 壳架电流: 3200A 额定电流: 3200A 安装方式: 抽屉式安装 接线方式: 垂直接线方式 进出线方式: 下进上出 极数: 3P、4P 对应 CCC 证书编号: 2002010307023395 降容系数及曲线见附件	
主检: 宋小兰	签名: 宋小兰 日期: 2018.05.25
审核: 颜 颖	签名: 颜颖 日期: 2018.05.25
签发: 蔡晓玮	签名: 蔡晓玮 日期: 2018.05.25
备注	同一壳架下额定电流向下覆盖, 断路器降容曲线可参考使用。



检验项目汇总表

[illegible]