

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307829323

发证日期: 2023 年 09 月 25 日

有效期至: 2031 年 03 月 10 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器  
NXBLE-32,NXBFLE-32,NXBLG-32,NXBLE-32H,NXBLE-32ZB; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307829323

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXBLE-32,NXBFLE-32,NXBLG-32,NXBLE-32H,NXBLE-32ZB

Uimp:4kV;

Ui:500V;

Ue:AC220V/230V/240V(1P+N,2P),AC380V/400V/415V(3P,3P+N,4P);

In:6A,10A,16A,20A,25A,32A;

瞬时脱扣类型:

NXBLE-32,NXBFLE-32,NXBLE-32H,NXBLE-32ZB:B 型,C 型,D 型;

NXBLG-32:C 型;

I<sub>Δn</sub>:

NXBLE-32,NXBFLE-32,NXBLE-32H:0.01A,0.03A,0.05A,0.075A,

0.1A,0.3A/AC 型;

NXBLG-32,NXBLE-32ZB:0.03A/AC 型;

额定剩余动作类型:AC 型,电子式;

I<sub>Δm</sub>:630A;

Ics:6kA(NXBLE-32,NXBFLE-32,NXBLG-32,NXBLE-32ZB),7.5kA(NXBLE-32H);

Icn:6kA(NXBLE-32,NXBFLE-32,NXBLG-32,NXBLE-32ZB),10kA(NXBLE-32H);

极数:

NXBLE-32,NXBFLE-32:2P,3P,4P,1P+N(带一个保护极,N 极常通),3P+N(带三个保护极,N 极常通);

NXBLG-32,NXBLE-32ZB:1P+N(带一个保护极,N 极常通),2P;

NXBLE-32H:2P;

1P+N,3P+N 不适用隔离,其余均适用于隔离



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证


证书编号: CQC2015010307829323

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

### 3.3 型号的解释:



中国质量认证中心