

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304000586

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。


浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 交流电动机起动机
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.2-2020; GB/T 14048.4-2020
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-07-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980304000586

产品系列、型号、规格:

NS2-25、NS2-25X、NS2-32、NS2-32X; Ue: AC400/415V、AC690V; Ui: 690V; Uimp: 8kV; In: NS2-25、NS2-25X: 0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1A, 1-1.6A, 1.6-2.5A, 2.5-4A, 4-6.3A, 6-10A, 9-14A, 13-18A, 17-23A, 20-25A; NS2-32、NS2-32X: 24-32A; AC400/415V: NS2-25、NS2-25X: Ics: 100kA(0.1-10A), 7.5kA(9-18A), 6kA(17-25A); NS2-32、NS2-32X: Ics: 5kA(24-32A); NS2-25、NS2-25X: Icu: 100kA(0.1-10A), 15kA(9-18A), 15kA(17-25A); NS2-32、NS2-32X: Icu: 10kA(24-32A); AC690V: NS2-25、NS2-25X: Ics: 100kA(0.1-1.6A), 2.25kA(1.6-25A); NS2-32、NS2-32X: Ics: 2.25kA(24-32A); NS2-25、NS2-25X: Icu: 100kA(0.1-1.6A), 3kA(1.6-25A); NS2-32、NS2-32X: Icu: 3kA(24-32A); 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A; 使用类别: AC-3; 脱扣级别: 10A; 适用频率: 50Hz、50/60Hz; 极数: 3P; 产品适用于隔离;

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-07-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000586


产品系列、型号、规格(附件):

NS2-25、NS2-25X、NS2-32、NS2-32X;
Ue: AC400/415V, AC690V; Ui: 690V; Uimp: 8kV;
In: NS2-25、NS2-25X : 0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1A,
1-1.6A, 1.6-2.5A, 2.5-4A, 4-6.3A, 6-10A, 9-14A, 13-18A, 17-23A, 20-25A;
NS2-32、NS2-32X : 24-32A;
AC400/415V:
NS2-25、NS2-25X : Ics: 100kA(0.1-10A), 7.5kA(9-18A), 6kA(17-25A);
NS2-32、NS2-32X : Ics: 5kA(24-32A);
NS2-25、NS2-25X : Icu: 100kA(0.1-10A), 15kA(9-18A), 15kA(17-25A);
NS2-32、NS2-32X : Icu: 10kA(24-32A);
AC690V:
NS2-25、NS2-25X : Ics: 100kA(0.1-1.6A), 2.25kA(1.6-25A);
NS2-32、NS2-32X : Ics: 2.25kA (24-32A) ;
NS2-25、NS2-25X : Icu: 100kA(0.1-1.6A), 3kA(1.6-25A);
NS2-32、NS2-32X : Icu: 3kA (24-32A);
过电流脱扣器类型: 热磁式;
选择性类别: A; 使用类别: AC-3; 脱扣级别: 10A;
极数: 3P; 产品适用于隔离;

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-07-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。