

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2022980307001845



浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：N M 5 - ；详见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址：浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-12-18
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001845

产品系列、型号、规格(附件):

NM5-W800 C, E, S, F, H, Q, R; NM5B-W800 C, E, S, F, H, Q, R;
NM5P-W800 C, E, S, F, H, Q, R; NM5T-W800 C, E, S, F, H, Q, R;
NM5F-W800 C, E, S, F, H, Q, R; NM5H-W800 C, E, S, F, H, Q, R;
NM5J-W800 C, E, S, F, H, Q, R; NM5G-W800 C, E, S, F, H, Q, R;
NM5NE-W800 C, E, S, F, H, Q, R; NM5DC-W800 C, E, S, F, H, Q, R;
NM5S-W800 S, F, H, Q, R; NM5BS-W800 S, F, H, Q, R;
NM5PS-W800 S, F, H, Q, R; NM5TS-W800 S, F, H, Q, R;
NM5FS-W800 S, F, H, Q, R; NM5HS-W800 S, F, H, Q, R;
NM5JS-W800 S, F, H, Q, R; NM5GS-W800 S, F, H, Q, R;
NM5NES-W800 S, F, H, Q, R;
NM5-1000C, E, S, F, H, Q, R; NM5B-1000C, E, S, F, H, Q, R;
NM5P-1000C, E, S, F, H, Q, R; NM5T-1000C, E, S, F, H, Q, R;
NM5F-1000C, E, S, F, H, Q, R; NM5H-1000C, E, S, F, H, Q, R;
NM5J-1000C, E, S, F, H, Q, R; NM5G-1000C, E, S, F, H, Q, R;
NM5NE-1000C, E, S, F, H, Q, R; NM5DC-1000C, E, S, F, H, Q, R;
NM5S-1000S, F, H, Q, R; NM5BS-1000S, F, H, Q, R;
NM5PS-1000S, F, H, Q, R; NM5TS-1000S, F, H, Q, R;
NM5FS-1000S, F, H, Q, R; NM5HS-1000S, F, H, Q, R;
NM5JS-1000S, F, H, Q, R; NM5GS-1000S, F, H, Q, R;
NM5NES-1000S, F, H, Q, R;
Ui:1000V;
Uimp:12kV;
Ue: AC380V/AC400V/AC415V, AC660V/690V;
In:630A,700A,750A,800A (NM5□□-W800);
In:630A,700A,750A,800A,900A,1000A(NM5□□-1000);
过电流脱扣器类型: 热磁式,电磁式,电子式;
C 型: AC380V/AC400V/AC415V: Ics=15kA, Icu=25kA;
E 型: AC380V/AC400V/AC415V: Ics=36kA, Icu=36kA;
S 型: AC380V/AC400V/AC415V: Ics=36kA, Icu=50kA,
AC660V/AC690V: Ics=13kA, Icu=15kA;
F 型: AC380V/AC400V/AC415V: Ics=50kA, Icu=50kA,
AC660V/AC690V: Ics=13kA, Icu=15kA;
H 型: AC380V/AC400V/AC415V: Ics=50kA, Icu=70kA,
AC660V/AC690V: Ics=15kA, Icu=20kA;
Q 型: AC380V/AC400V/AC415V: Ics=70kA, Icu=70kA,
AC660V/AC690V: Ics=15kA, Icu=20kA;
R 型: AC380V/AC400V/AC415V: Ics=70kA, Icu=100kA,
AC660V/AC690V: Ics=15kA, Icu=20kA;
额定短时耐受电流 Icw(kA/s):12kA/1s(仅电子式)
适用频率: 50/60Hz;
选择性类别 A 类(热磁式、电磁式), B 类(电子式);
脱扣级别:
热磁式: 10, 20, 30; 电子式: 5, 10A, 10, 20, 30;
极数: 3P, 3P+N (3个保护极, N 极不可开闭), 4P;

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-12-18
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx. cnca. cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001845

产品系列、型号、规格(附件):

适用于隔离, 其中 3P+N 不适用于隔离;

配用的辅助触头: (CQC22107346397)
1NO+1NC, 2NO+2NC, 3NO+3NC(4P)

Ith:5A;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13:Ue/Ie:DC110V/DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 Us:AC48V,AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,50/60Hz,

DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

电动操作机构 Us:AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,50/60Hz,

DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

预付费分励脱扣器

Us:AC48V,AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,50/60Hz,

DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

型号解释:

N M S □ □ - □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) ——企业特征代号
- (2) ——塑料外壳式断路器
- (3) ——设计代号
- (4) ——行业特征代号 (常规无此代号 B、P、T、H、F、J、G、NE、DC)
- (5) ——S 电子式 (热磁式及电磁式无此代号)
- (6) ——1000: 壳架等级电流(W800 为电流段)
- (7) ——短路分断能力级别代号 (见注)

注:

短路分断能力级别代号: 普通型 (代号 C), 经济型 (代号 E), 标准型 (代号 S), 适用型 (代号 F), 较高型 (代号 H), 高分断型 (代号 Q), 限流型 (代号 R);

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-12-18
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。