

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307005856

发证日期: 2021 年 11 月 19 日

有效期至: 2031 年 11 月 19 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
NM1-630S,NM1-630H,NM1-630R;详细参数见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307005856

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NM1-630S, NM1-630H, NM1-630R;
Uimp:8kV;Ui:800V;
Ue:AC380V/AC400V/AC415V, AC660V/AC690V;
In:400A, 450A, 500A, 600A, 630A;
过电流脱扣器类型:热磁式、电磁式;
Ics:S 型:25kA (AC380V/AC400V/AC415V), 5kA (AC660V/AC690V);
H 型:32.5kA (AC380V/AC400V/AC415V), 5kA (AC660V/AC690V);
R 型:50kA (AC380V/AC400V/AC415V), 10kA (AC660V/AC690V);
Icu:S 型:50kA (AC380V/AC400V/AC415V), 10kA (AC660V/AC690V);
H 型:65kA (AC380V/AC400V/AC415V), 10kA (AC660V/AC690V);
R 型:100kA (AC380V/AC400V/AC415V), 20kA (AC660V/AC690V);
脱扣级别:20, 30;选择性类别:A 类;
极数:3P, 3P+N(3 个保护极, N 极常通), 4P;
适用于隔离用(3P+N 除外);50Hz/60Hz.
配用的辅助触头:2NO2NC;Ith:6A;
AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A,
DC-13:Ue/Ie:DC230V/0.2A.



中国质量认证中心