

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2021980307000859

浙江正泰电器股份有限公司(生产者)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008; 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 剩余电流保护断路器
产品系列、型号、规格: NM 3LFC-250、NM 3LC-250;详见附件
依据的标准: GB/T 32902-2016; GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-05-31
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980307000859

产品系列、型号、规格(附件):

NM3LFC-250、NM3LC-250;
Ue: AC380/400-415V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV;
In: 50A、63A、80A、100A、125A、160A、200A、250A (Ir: 0.4In~1.0In 连续可调);
过电流脱扣器类型: 电子式;
C 型: Ics: 36kA, Icu: 36kA;
S 型: Ics: 36kA, Icu: 50kA;
Icw: 3kA/1s;
IΔn: 50mA/100mA/150mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA/1000mA 分档可调;
漏电脱扣器的类型: 电子式; 额定剩余动作类型: AC 型;
IΔm: 12.5kA; 选择性类别: A 类;
自动重合闸时间: 20s-60s; TD 型;
极数: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭, 不适用于隔离);

型号的解读:

N M 3 L C 250 0

- (1) 企业特征代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 剩余电流保护断路器
- (5) 功能代号: FC 表示具有过载功能, C 表示具有自动重合闸功能
- (6) 壳架等级: (A)
- (7) 短路分断能力类别: C、S

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-05-31
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

