



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305666943

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

NH42B□-315/4SZ□、NH42B□-400/4SZ□、NH42B□-630/4SZ□；Uimp: 12kV(主体)；
Uimp: 2.5kV(控制回路)；Ui: 1000V；Ith: 630A；Ue: AC400V；Ie: 315A、400A、
630A；使用类别：AC-33iB；Icw: 12.6kA/60ms；Icm(峰值)：12.6kA；电器级别：
PC级；转换方式：ATSE；4P；型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月30日 有效期至：2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305666943

证书附页: 第 1 页 共 1 页

3.3 型号的解释:

- | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------|----------|------------|------------|----------|-----------|----------|
| <u>N</u> | <u>H</u> | <u>42</u> | <u>B</u> | <u>F</u> - | <u>□</u> / | <u>4</u> | <u>SZ</u> | <u>□</u> |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
- (1) 企业代号
(2) 开关
(3) 设计序号
(4) 表示第二代
(5) “F” 表示青峰系列代号,无表示常规产品
(6) 额定工作电流(A)315、400、630
(7) 极数:4-四极
(8) 双电源自动转换
(9) J: 表示指示灯外接, 无字符, 表示指示灯内接

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司