



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2020CQC012030-665765
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: NHP-125

检测机构: 上海电器设备检测有限公司



样品名称: 隔离开关
 型 号: NHP-125
 商 标: 正泰/CHINT
 样品数量: 3 台
 样品来源: 工厂送样
 收样日期: 2020-08-24
 完成日期: 2020-09-16

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司
 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰
 工业园区正泰路 1 号
 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司
 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰
 工业园区正泰路 1 号
 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司
 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正
 泰工业园区正泰路 1 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 产品型号规格及相关情况见本报告第 2 页附页

主检: 刘丽丽	日期: 2020.09.25
审核: 徐吉福	日期: 2020.09.25
签发: 魏秋娟	日期: 2020.09.25



备注:

变更项目	变更前	变更后
触头材质变更	银氧化镉AgCdO (12) /Cu	银镍 AgNi (15) /Cu
额定电压Ue变更	Ue: AC220V/230V/240V/1P, AC230V/2P, AC380V/400V/415V/2P、3P、4P	Ue: AC220V/AC230V/AC240V/1P, AC230V/2P, AC380V/AC400V/AC415V/2P、3P、 4P
原证书编号	CQC2016010302865467	
原测试报告编号	00901-A2019CCC0302-3199119	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依 据 标 准 条 款	检 验 结 果
I/1	温升 (#01 NHP-125 AC415V 125A 4P AC-22A)	8.3.3.1	合 格
2	介电性能	8.3.3.2	
3	接通和分断能力	8.3.3.3	
4	验证介电性能	8.3.3.4	
5	泄漏电流	8.3.3.5	
6	验证温升	8.3.3.6	
7	操动器机构的强度	8.3.3.7	
III/8	额定短时耐受电流 (#02 NHP-125 AC415V 125A 4P AC-22A)	8.3.5.1	合 格
9	额定短路接通能力	8.3.5.2	
10	验证介电性能	8.3.5.3	
11	泄漏电流	8.3.5.4	
12	验证温升	8.3.5.5	
	以下空白		