

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307005978

发证日期: 2021年08月23日

有效期至: 2031年08月23日

委托企业名称 及注册地址	浙江正泰电器股份有限公司 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
制造商名称 及注册地址	浙江正泰电器股份有限公司 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
生产企业名称 及生产地址	浙江正泰电器股份有限公司 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
产品名称和系列、 规格、型号	小型断路器 NB1-63H; 参数详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 10963.1-2020;GB/T 10963.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307005978

第1页 共1页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NB1-63H

$U_{imp}: 4kV; U_i: 500V;$

交流参数:

$U_e: AC230V/400V(1P), AC400V(2P, 3P, 4P);$

$I_n: 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;$

瞬时脱扣类型: B型, C型, D型;  $I_{cs}: 7500A; I_{cn}: 10000A;$

极数: 1P(一个保护极), 2P(两个保护极), 3P(三个保护极), 4P(四个保护极).

直流参数:

$U_e: DC60V/80V/110V(1P), DC80V/125V/220V(2P);$

$I_n: 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;$

瞬时脱扣类型: B型, C型;


$I_{cs}: 7500A(DC80V/110V(1P), DC220V(2P)), 15000A(DC60V(1P), DC80V/125V(2P));$

$I_{cn}: 10000A(DC80V/110V(1P), DC220V(2P)), 20000A(DC60V(1P), DC80V/125V(2P));$

);

极数: 1P外形, 2P外形;

直流接线图:



中国质量认证中心