



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304651717

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司  
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

软起动器

NJRM5-□/ZX□, TR151-□/ZX□; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.6-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月03日 有效期至: 2029年07月02日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304651717

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NJRM5-□/ZX□, TR151-□/ZX□

Uimp: 8kV;

Ui: 详见下表;

Ith: 详见下表;

Ue: 详见下表;

Ie: 详见下表;

Pe: 详见下表;

使用类别: AC-53a;

极数: 3P;

防护等级: IP20

产品型号	Ue	Ui	Ith	Ie	Pe
NJRM5-15/ZX2 TR151-15/ZX2	AC220V	660V	15A	15A	4kW
NJRM5-22/ZX2 TR151-22/ZX2			22A	22A	5.5kW
NJRM5-30/ZX2 TR151-30/ZX2			29A	29A	7.5kW
NJRM5-37/ZX2 TR151-37/ZX2			36A	36A	11kW
NJRM5-44/ZX2 TR151-44/ZX2			42A	42A	11kW
NJRM5-60/ZX2 TR151-60/ZX2			57A	57A	15kW
NJRM5-15/ZX3 TR151-15/ZX3	AC380V	660V	15A	15A	7.5kW
NJRM5-22/ZX3 TR151-22/ZX3			22A	22A	11kW
NJRM5-30/ZX3 TR151-30/ZX3			29A	29A	15kW
NJRM5-37/ZX3 TR151-37/ZX3			36A	36A	18.5kW
NJRM5-44/ZX3 TR151-44/ZX3			42A	42A	22kW
NJRM5-60/ZX3 TR151-60/ZX3			57A	57A	30kW
NJRM5-15/ZX4 TR151-15/ZX4	AC460V	1000V	15A	15A	9kW
NJRM5-22/ZX4 TR151-22/ZX4			22A	22A	15kW
NJRM5-30/ZX4 TR151-30/ZX4			29A	29A	18.5kW
NJRM5-37/ZX4 TR151-37/ZX4			36A	36A	22kW
NJRM5-44/ZX4 TR151-44/ZX4			42A	42A	30kW
NJRM5-60/ZX4 TR151-60/ZX4			57A	57A	37kW
NJRM5-15/ZX5 TR151-15/ZX5	AC575V	1000V	15A	15A	11kW
NJRM5-22/ZX5 TR151-22/ZX5			22A	22A	18.5kW
NJRM5-30/ZX5 TR151-30/ZX5			29A	29A	22kW
NJRM5-37/ZX5 TR151-37/ZX5			36A	36A	30kW
NJRM5-44/ZX5 TR151-44/ZX5			42A	42A	30kW
NJRM5-60/ZX5 TR151-60/ZX5			57A	57A	45kW
NJRM5-15/ZX6 TR151-15/ZX6	AC690V	1000V	15A	15A	11kW
NJRM5-22/ZX6 TR151-22/ZX6			22A	22A	18.5kW
NJRM5-30/ZX6 TR151-30/ZX6			29A	29A	22kW
NJRM5-37/ZX6 TR151-37/ZX6			36A	36A	30kW
NJRM5-44/ZX6 TR151-44/ZX6			42A	42A	37kW
NJRM5-60/ZX6 TR151-60/ZX6			57A	57A	55kW

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304651717

证书附页: 第 2 页 共 2 页

## 3.3 型号的解释:

(Explanation of model/ type)

N IR M 5-□/□ □

- 辅助代号 2: 主回路电压等级, 2 表 AC220V 等级;  
3 表示 AC380V 等级, 4 表示 AC460V 等级;  
5 表示 AC575V 等级; 6 表示 AC690V 等级。
- 辅助代号 1: 工作方式, ZX 表示在线式软起动器。
- 规格代号: 软起动器额定机型电流 (单位: A)。
- 设计序号: 5
- 专供代号: 行业 OEM。
- 类别代号: 交流软起动器。
- 企业特征代号: N

T R 151 -□/□ □

- 辅助代号 2: 主回路电压等级, 2 表 AC220V 等级;  
3 表示 AC380V 等级, 4 表示 AC460V 等级;  
5 表示 AC575V 等级; 6 表示 AC690V 等级。
- 辅助代号 1: 工作方式, ZX 表示在线式软起动器。
- 规格代号: 软起动器额定机型电流 (单位: A)。
- 设计序号: 151
- 类别代号: 交流软起动器。
- 企业特征代号: T

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司