



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305664535

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

NZ7-400; Ui: 800V(主),300V(控); Uimp:8kV(主),4kV(控); Ue:AC400V;
Ie:225A,250A,315A,350A,400A; Icm(峰值):S:105kA;H:143kA;R:220kA; Icn:S:50kA;H:65kA;R:100
kA; 转换方式:ATSE; 外壳防护等级:IP30(工作面); 使用类别:AC-33B,AC-33iB; CB级;3P,4P. 型
号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年07月26日 有效期至:2029年07月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305664535

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号的解释:

N Z 7 □ - □ □ / □ □ □



附加功能

T: 通讯功能 无代号: 无通讯功能

控制器类型

A: 基本型 B: 液晶型 C: 智能型

极数: 3、4

分断能力代号: S、H、R

壳架等级额定电流 (阿拉伯数字)

执行断路器类型

无代号: 塑料外壳式断路器

设计序号

自动转换开关电器

企业代号

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司