



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号： V2021CQC107502-902097




(任务编号)

产品名称： 微动开关

型 号： YBLXW-6

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称: 微动开关 型号: YBLXW-6 商标: CHINT/正泰</p> <p>样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-12-09 完成日期: 2021-12-13</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>															
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格</p>																
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: YBLXW-6 Ui:415V; Uimp:2.5kV; Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:380V/0.79A, DC-13:Ue/Ie:220V/0.14A; IP52</p>																
<p>主检:  日期: 2021-12-15</p>	<p>(检测机构名称、盖章) 2021 年 12 月 15 日</p>															
<p>审核:  日期: 2021-12-15</p>																
<p>签发:  日期: 2021-12-15</p>																
<p>备注:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">变更项目</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>见附页</td> <td>见附页</td> <td>见附页</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">CQC2003010305077994</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">00901-A2019CCC0305-3294851</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">上海电器设备检测所有限公司</td> </tr> </tbody> </table>		变更项目	变更前	变更后	见附页	见附页	见附页	原证书编号	CQC2003010305077994		原测试报告编号	00901-A2019CCC0305-3294851		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
见附页	见附页	见附页														
原证书编号	CQC2003010305077994															
原测试报告编号	00901-A2019CCC0305-3294851															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

