



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305667057

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器
NH40-125、NH40-160、NXZ□-125、NXZ□-160；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月30日 有效期至：2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305667057

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NH40-125、NH40-160、NXZ□-125、NXZ□-160;

Ui: 1000V; Uimp: 8kV(主回路)、2.5kV(控制回路); Ith: 160A; Ue: AC400V;

Ie: 125A、160A; 使用类别: AC-33iB; Icm (峰值): 17kA; Icw: 10kA/1s; 电

器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P;

型号解释:

N H 40 - □ / □ SZ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1) 企业代号

(2) 开关

(3) 设计序号

(4) 额定工作电流(A): 125、160

(5) 极数: 3—三极, 4—四极

(6) 表示双电源自动转换

(7) 无字符表示普通型, 自投自复;

I: 表示保护型, 主电源-备用电源, 自投不自复、互为备用、有缺相保护和过电压保护、欠电压保护, 消防双分功能, DC24V;

II: 表示保护型, 主电源-备用电源, 自投自复、有缺相保护和过电压保护、欠电压保护, 消防双分功能, DC24V;

III: 表示保护型, 主电源-油机, 自投自复、有缺相保护和过电压保护、欠电压保护, 消防双分功能, DC24V;

(8) 无字符表示不带消防功能, X: 消防功能(针对普通型, 自投自复)

(9) 无字符表示一体式; F: 分体式(针对 I II III 型)

(10) 无字符表示不带液晶显示; Y: 液晶显示(针对 I II III 型)

NXZ □ - □ / □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) 产品代号: NXZF 表示青峰系列自动转换开关电器

NXZN 表示昆仑系列自动转换开关电器

(2) 额定工作电流(A): 125、160

(3) 极数: 3—三极, 4—四极

(4) 无字符表示普通型, 自投自复;

保护型控制方式:

S 表示主电源-备用电源, 自投不自复、互为备用、有缺相保护和过电压保护、欠电压保护, 消防双分功能, DC24V;

R 表示主电源-备用电源, 自投自复、有缺相保护和过电压保护、欠电压保护, 消防双分功能, DC24V;

G 表示主电源-油机, 自投自复、有缺相保护和过电压保护、欠电压保护, 消防双分功能, DC24V;

(5) 无字符表示不带消防功能, X: 消防功能(针对普通型, 自投自复)

(6) 无字符表示一体式; F: 分体式(针对保护型 S、R、G 型)

(7) 无字符表示不带液晶显示; Y: 液晶显示(针对保护型 S、R、G 型)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司